

POŽÁRNÍ ŘÁD ARCHIV

I. Jedná se o dvoupodlažní objekt. Archiv se nachází v II. NP objektu v samostatném požárním úseku. Požární uzávěr typu EW 15 D3, stěny a příčky sádrokartonové s požadovanou požární odolností. Prostor slouží k uskladnění písemných dokumentů organizace. K požáru může dojít nedodržením předpisů požární ochrany, kouřením nebo poruchou el. instalace.

II. Charakteristika hořlavých látek:

	Výhřevnost.	Samovznícení	Hasicí prostředky
	1MJ.kg ⁻¹	°C	
Papír	17	100	prášek, voda

Papír - zvýšené požární nebezpečí - možnost vznícení od tepelných zdrojů

Vyskytující se množství hořavin v požárním úseku: 120 kg/m²

III. Požadavky požární ochrany:

- Každý uživatel požárního úseku se musí chovat tak, aby nezpůsobil požár respektovat požární řád a požární bezpečnostní označení.
- Každý zaměstnanec, návštěvník musí být prokazatelně seznámen se základními předpisy o požární ochraně ve smyslu zákona o požární ochraně a předpisů souvisejících.
- Do prostor archivu je zákaz vstupu nepovolaným osobám.
- Každý požární úsek musí být vybaven odpovídajícím počtem přenosných hasicích přístrojů.
- V archivu je zakázáno kouření a používání otevřeného ohně.
- Místa se zvýšeným požárním nebezpečím musí být označena bezpečnostními a požárními tab. a tyto tab. respektovat.
- Osvětlovací tělesa musí být zakrytována.
- Udržovat volné únikové cesty a přístupy k přenosným hasicím přístrojům, hydrantům, vypínači el. proudu a hl. uzávěrům vody.
- Závady a poškození el. instalace ihned oznámit odpovědnému pracovníkovi - opravovat smí pouze osoba odborně způsobilá.
- El. vařiče a pomocné zdroje vytápění používat jen na povolení odpovědného vedoucího.
- Při používání El. spotřebičů dodržovat bezpečnou vzdálenost od zdrojů tepla.
- Po ukončení činnosti na pracovišti musí být vypnuty el. spotřebiče (kromě nepřetržitého provozu) a překontrolovat pracoviště zda je v požárně nezávadném stavu.
- Pro svařování a použití otevřeného ohně v prostorách archivu je nutné vypracovat požární bezpečnostní opatření dle vyhl. č. 87/00 Sb.
- V archivu je zakázáno skladovat a používat hořlavé kapaliny. Skladovaný materiál musí být vždy suchý.
- Hořlavé odpady ukládat na vyhrazené místo.
- Skladovaný materiál neskladovat blíže jak 20 cm od svítidel.

IV. Pracoviště je vybaveno těmito věcnými požárními prostředky: 1x PG6

V. Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek:

- Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm

VI. Požárně bezpečnostních zařízení:

- Požární uzávěr (dveře) EW 15 D3

VII. Všichni zaměstnanci jsou povinni se s požárním řádem seznámit a respektovat jeho ustanovení. Za dodržování požární ochrany v archivu odpovídá odpovědný vedoucí pracovník p. L. Roubalová

V Kostelní Radouň 15. 6. 2009

Žemlička, Z-TPO-58/2002
Technik PO

p. Ayrer
Statutární zástupce **OBEC** ①
Kostelní Radouň
378 42 Nová Včelnice